



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028, тел.: 23-13-65, факс: 28-54-8 6 E-mail root@gumchs.saratov.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ
И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Саратовская, 19, г. Энгельс, Саратовская обл., Россия, 413118, тел.: 8-8453-56-61-14, E-mail gpn27@gumchs.saratov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 210/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 12»
Энгельсского муниципального района Саратовской области – директору Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» ЭМР СО
Михайлову Алексею Михайловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области майора внутренней службы
Лебедевой В.В. № 210 от «20» мая 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «22» мая 2019 г. по 10 час. 00 мин. «24»
мая 2019 г.

проведена внеплановая проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской
области - государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов Саратовской области
по пожарному надзору капитаном внутренней службы Перелыгиным Алексеем Сергеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 12» Энгельсского муниципального района Саратовской области, по адресу: Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Пушкина д. 1 «а»

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ СОШ № 12 ЭМР СО Михайловым Алексеем Михайловичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении

		требования которого (ых) нарушены	пожарной безопасности	(указывает ся только выполнени е)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнена не 4-го типа.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 84, СП 3.13130.2009 табл.2, п. 14.	01.07.2019 г.	
2.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях складских помещений и помещений гаражей обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В соответствии с результатами расчетов, оборудовать указанные помещения, соответствующими системами пожарной автоматики (системы АУПС).	Правила противопожарного режима в РФ п. 20, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, СП 12.13130.2009, СП 5.13130.2009.	01.07.2019 г.	
3.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установку систем пожарной автоматики.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61.	01.07.2019 г.	
4.	В качестве внутренней отделки части потолка коридора 1-го этажа (слева от помещения вестибюля) применены элементы с неизвестными показателями пожарной опасности. На момент проверки не представлены соответствующие сертификаты соответствия с показателями пожарной опасности.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, табл. 28, ст. 134, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.	01.07.2019 г.	

Примечание: В предписании указаны нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате визуального осмотра помещений зданий и сооружений, анализа представленной проектной и иной документации (имеющейся в контрольно-наблюдательном деле). В таблице применяются сокращения наименований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, реализация которых должна обеспечиваться на объекте защиты:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 и введены в действия 01.05.2009 г.);
- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п. 127, 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности", утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 зарегистрированного в Минюсте РФ от 13 января 2017 года № 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник в праве самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч. 3 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 144 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме этого, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп. 2 п. 75 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



М.Л.П.*

«24» мая 2019 г.

Старший инженер отдела надзорной деятельности по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области – государственный инспектор Энгельского и Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору капитан внутренней службы
Перелыгин Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, и., о. государственного инспектора ГПН)

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ «СОШ № 12» ЭМР СО
Михайлов Алексей Михайлович

(должность, фамилия, и., о.)

«24» мая 2019 г.

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору